

Untersuchungsdatum	Probenahmeort	Escherichia Coli	Enterokokken	Pseudomonas aeruginosa	Wassertemperatur in C
27.05.2025	Ablauf Neptun Reinw.	2	40	3	15,5
	Reinwasser Technik	1	20	0	16,0
	Schwimmbecken	5	41	0	15,9
	Strandbereich	1	17	0	15,7
10.06.2025	Ablauf Neptun Reinw.	35	34	1	17,8
	Reinwasser Technik	0	3	0	18,1
	Schwimmbecken	4	3	4	18,2
	Strandbereich	1	5	0	17,8
24.06:2025	Ablauf Neptun Reinw.	1	2	0	21,8
	Reinwasser Technik	0	0	0	22,4
	Schwimmbecken	1	6	1	22,3

	Strandbereich	1	1	0	22,1
08.07.2025	Ablauf Neptun Reinw.	1	10	0	20,4
	Reinwasser Technik	0	0	0	21,6
	Schwimmbecken	2	6	3	21,5
	Strandbereich	0	2	4	21,3
22.07.2025	Ablauf Neptun Reinw.	0	2	0	21,7
	Reinwasser Technik	0	0	0	22,1
	Schwimmbecken	2	6	4	22,0
	Strandbereich	0	4	0	21,9
05.08.2025	Ablauf Neptun Reinw.	1	8	0	18,5
	Reinwasser Technik	0	0	0	19,0
	Schwimmbecken	3	10	0	18,9

	Strandbereich	5	9	0	18,9
19.08.2025	Ablauf Neptun Reinw.	4	17	6	21,8
	Reinwasser Technik	0	0	0	22,2
	Schwimmbecken	1	14	0	22,0
	Strandbereich	0	3	1	21,9
02.09.2025	Ablauf Neptun Reinw.	1	0	0	19,1
	Reinwasser Technik	0	2	0	19,2
	Schwimmbecken	0	3	0	19,3
	Strandbereich	0	0	0	19,1